

PLANTA CUBIERTA




ENTRE-PLANTAS

DETALLE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EMPOTRADAS
INSTALACIONES GENERALES




DETALLE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES SUPERFICIE







INSTALACIONES DE ALUMBRADO - PLANTA BAJA




DETALLES COLOCACIÓN LUMINARIAS EN PISCINA

## LEYENDA ALUMBRADO

| | | |
|---|---|---|
| | A | TROLL 30/236/CP "NIX" +2 x T26 36W EQ. ELECTR. |
| | B | Philips "CABANA" BY150P 1xSON400W P-WB |
| | C | TROLL EL0253C "OPTICS" +2 x TC-DEL 26W EQ. ELECTR |
| | D | TROLL EL0360S/26 "OPTICS S" +2 x TC-DEL 26W EQ. ELECTR. |
| | E | TROLL EL0322 "ZIP" 2 x TC-DEL 18W EQ. ELECTR. |
| | F | TROLL 0461/26 "NUM" 1x TC-D 26W (IP65) |
| | G | TROLL EL0360/26 "ZasDeco" 2 x TC-DEL 26W EQ. ELECTR. |
| | H | IGUZZINI B572 "Full square" 1xTC-TEL 26W |
| | I | TROLL 445/254 "Lum. alta protec.S" 4 x T5 HO 4x24W |
| | J | Philips "Mini 333" DVP333 1xCDM-T250W A-NB |
| | K | TROLL 05202/50/20 "Small-Up" 1 x QR-CBC51 50W |
| | L | Sagelux "K2" 1xLED3W (IP66/IK07) |
| | M | Troll 05195/118/04 "e-Wall" TC-D 18W (IP65) |
| | N | Troll 47/408/CP "Flying Surface" T5-L8 4x8W |
| | Ñ | Troll 5004/94 "Tubular" 1xPAR20 50W |
| | O | Troll 0532/LED/41 "Quadro LED" LED 7W |
| | P | Troll 5005/94 "Tubular" 1xPAR30 75W |
| | Q | IGUZZINI BC18 "MiniRoll 65" 2xQR-CBC51 35W |
| | R | TROLL 768/LED/221 "Proof LED" LED 4W |
| | S | TROLL 5001/42 "Pendel" 1xTC-TEL 42W |
| | T | IGUZZINI 7134 "Pixy" 1xQT-9 10W/12V. |
| | U | TROLL 2420/300/04 "Carril trifásico" para proyectores |

## LEYENDA ELECTRICIDAD

| | |
|---|---|
| | Cuadro electrico |
| | Interruptor doble |
| | Interruptor |
| | Conmutador |
| | Cruzamiento |
| | Alumbrado de emergencias del flujo indicado |
| | Alumbrado de emergencia y señalización |
| | Toma de corriente 16A |
| | Toma de corriente 16A estanca |
| | Puesto ofimatico (2TC + 2RJ45) |
| | Puesto ofimática (2TC + 2RJ45 + 1HDMI) |
| | Toma de Corriente trifasica |
| | Toma de Corriente monofásica |
| | Detector de presencia |

## LEYENDA EMERGENCIAS

| | | |
|---|---|---|
| 1590 lm. 302 cm. | E-1 | Emergencia 1590Lm.<br>Marca Sagelux, modelo Proyector Plus<br>Montaje: superficie |
| 360 lm. 302 cm. | E-2 | Emergencia 360Lm.<br>Marca Sagelux, modelo Classica<br>Montaje: empotrada en techo/pared |
| 360 lm. 302 cm. | E-3 | Emergencia 360Lm.<br>Marca Sagelux, modelo Classica<br>Montaje: superficie "caja estanca IP66" |
| 302 lm. 302 cm. | E-4 | Emergencia 302Lm.<br>Marca Sagelux, modelo Óptima<br>Montaje: empotrada en techo/pared |
| | E-5 | Alumbrado emergencia y señalización<br>Marca Sagelux, modelo K2<br>Montaje: empotrado "IP66" |

## LEYENDA

| | |
|---|---|
| C, (nº) | Numero de circuito del que se alimenta |
| NUMERO | Grupo de encendido al que pertenece |
| LETRA | Tipo y modelo del punto de luz |

SE MANTENDRÁ EL NUMERO, COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE TODAS LAS EMERGENCIAS QUE APARECEN REFLEJADAS EN PLANO, ASÍ COMO LOS LÚMENES DE LAS MISMAS.
LA INTENSIDAD LUMINOSA EN LOS PUNTOS DE SEGURIDAD QUEDAN REFLEJADO EN LOS CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS DE LA MEMORIA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO CON UN MÍNIMO DE 5 LUX EN EL PUNTO DE UTILIZACIÓN.

nota:

No escalar los dibujos. Cualquier discrepancia debe ser comunicada de inmediato a la dirección facultativa. Todas las medidas deben ser comprobadas en obra con anterioridad a la realización de cualquier trabajo.

1. LAS INDICACIONES DE LOS ARQUITECTOS, INGENIEROS, ESPECIALISTAS Y TECNICOS DE ELECTRICIDAD E INSTALACIONES DEBEN SER RESPETADAS POR LA CONSTRUCTORA.

2. ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE COMO UNA PARTE DEL CONJUNTO DE PLANOS MEDICIONES, CALCULOS Y MEMORIA PARA MAYOR DETALLE Y ACLARACIONES.

3. TODO CAMBIO TIENE QUE SER APROBADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

Imagen

revisiones

| rev | fecha | comentarios | autor | revisado |
|---|---|---|---|---|

observaciones

cliente

ARENAS

COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE, S.A.

arquitectos

Daniel Padrón & asociados
ARQUITECTOS
C.P.Jr-33847783

Daniel Padrón Hernández col. nº 2592

Sócrates 7, bajo esquina Platón
CP35600, Puerto del Rosario
T. +34 928 533368
M. 679 980505

colaborador Proyecto Instalaciones

EPROIN SLP | Christian Olivares Martínez col. nº 1805 COITIC

León y Castillo, 11 1ºAB
CP35600, Puerto del Rosario
T. +34 928 852386 M. 609 685 [illegible]

proyecto

**Pabellón Polideportivo | Piscina e Instalaciones Anexas**

emplazamiento
Avda. del mar, parcela Nº37
T.M. Teguise - Lanzarote - Las Palmas

categoria
INSTALACIONES

familia
ELECTRICIDAD

titulo
INSTALACIONES ELECTRICAS, ALUMBRADO

| fecha | fase | escala |
|---|---|---|
| 05-08-2012 | Proyecto Básico y de Ejecución | 1:1 |

número
I05

rev

VISADO: 30-10-2012
12/00019795000

BÁSICO + EJECUCIÓN - COL. Nº 2592 - ID 58b2521d96ac394ba64900c87a3e2e5f
Impresión de la hoja 1 de 1 del documento visado por el COITIC
Arquitectos de Canarias, DEMARCACION DE FUERTEVENTURA