

ENTRE-PLANTAS



RED DE BIES



INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS - PLANTA BAJA

LEYENDA INCENDIOS	
EXTINTOR	EXTINTOR EFICACIA 21A-113B
EXTINTOR	EXTINTOR DE CO2
BOCA DE INCENDIOS	BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA B.I.E. Ø25 mm
GENERADOR DE AEROSOL	GENERADOR DE AEROSOL PARA EXTINCIÓN DINAMECO
	COLUMNA ASCENDENTE
	COLUMNA DESCENDENTE
	SIRENA DE ALARMA
	PULSADOR DE ALARMA
PULSADOR DE DISPARO	PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
PULSADOR DE BLOQUEO	PULSADOR DE BLOQUEO DE EXTINCION
	CENTRAL DE INCENDIOS
	DETECTOR TÉRMICO
	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
	DETECTOR OPTICO DE HUMOS
	ROCIADOR DE H2O
	RETENEDOR DE PUERTAS
	BARRA ANTIPANICO
RF--	PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DEL FLUJO INDICADO
	LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN DEL FLUJO INDICADO
	RUTA DE EVACUACION
	SEÑALIZACIÓN EXTINTOR PORTATIL
	SEÑALIZACIÓN B.I.E
	SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA
	SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA
	SEÑALIZACIÓN PUNTO DE REUNIÓN
	SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN
	SEÑALIZACIÓN SALIDA DE RECINTO
	CARTEL INDICACIÓN DE SALIDA
SALIDA	CARTEL INDICACIÓN DE SALIDA

LEYENDA EMERGENCIAS		
1590 lm	E-1	Emergencia 1590Lm. Marca Sagelux, modelo Proyector Plus Montaje: superficie
360 lm	E-2	Emergencia 360Lm. Marca Sagelux, modelo Classica Montaje: empotrada en techo/pared
360 lm	E-3	Emergencia 360Lm. Marca Sagelux, modelo Classica Montaje: superficie "caja estanca IP66"
302 lm	E-4	Emergencia 302Lm. Marca Sagelux, modelo Óptima Montaje: empotrada en techo/pared
	E-5	Alumbrado emergencia y señalización Marca Sagelux, modelo K2 Montaje: empotrado "IP66"

SE MANTENDRÁ EL NUMERO, COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE TODAS LAS EMERGENCIAS QUE APARECEN REFLEJADAS EN PLANO, ASÍ COMO LOS LÚMENES DE LAS MISMAS.
LA INTENSIDAD LUMINOSA EN LOS PUNTOS DE SEGURIDAD QUEDAN REFLEJADO EN LOS CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS DE LA MEMORIA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO CON UN MÍNIMO DE 5 LUX EN EL PUNTO DE UTILIZACIÓN.

nota:

No escalar los dibujos. Cualquier discrepancia debe ser comunicada de inmediato a la dirección facultativa. Todas las medidas deben ser comprobadas en obra con anterioridad a la realizacion de cualquier trabajo.

1. LAS INDICACIONES DE LOS ARQUITECTOS, INGENIEROS, ESPECIALISTAS Y TECNICOS DE ELECTRICIDAD E INSTALACIONES DEBEN SER RESPETADAS POR LA CONSTRUCTORA.

2. ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE COMO UNA PARTE DEL CONJUNTO DE PLANOS MEDICIONES, CALCULOS Y MEMORIA PARA MAYOR DETALLE Y ACLARACIONES.

3. TODO CAMBIO TIENE QUE SER APROBADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

Imagen

revisiones

rev	fecha	comentarios	autor	revisado

observaciones

cliente

ARENAS

COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE, S.A.

arquitectos

Daniel Padrón & asociados ARQUITECTOS
CIF.B-35847785

Daniel Padrón Hernández col. nº 2599

Sócrates 7, bajo esquina Platón
CP35600, Puerto del Rosario, Spain
T. +34 928 533368
M. 679 980505

colaborador Proyecto Instalaciones

EPROIN SLP | Christian Olivares Martinez col. nº 1805 COGITI

León y Castillo, 11 1ºAB
CP35600, Puerto del Rosario, Spain
T. +34 928 852386 M. 609 680146

proyecto

Pabellón Polideportivo | Piscina e Instalaciones Anexas

emplazamiento
Avda. del mar, parcela Nº37
T.M. Teguise - Lanzarote - Las Palmas

categoria: INSTALACIONES

familia: CONTRA INCENDIOS

titulo: INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

fecha	fase	escala
05-08-2012	Proyecto Básico y de Ejecución	1:1
número: I09		rev

VISADO: 30/10/2012
12/00017/9/5000

BÁSICO + EJECUCIÓN - COL. Nº 2597 ID: b0d1188f2791435e795f435c69[illegible]
Impresión de la hoja 1 de 1 del documento visado con firma electrónica del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. DEMARCACION DE FUERTEVENTURA